

Zadavatel: **Obec Ostravice**
Sídlo: **739 14 Ostravice 577**
IČ/DIČ: **00297046, CZ 00297046**
Akce: **Dodávka a montáž mobilního kluziště**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz:

Jako dodavatel technologií chlazení pro zimní stadiony a kluziště bychom se rádi účastnili veřejné soutěže na dodávku a montáž kluziště v obci Ostravice. Rád bych se k zadání soutěže zeptal na bod 6.3. zadání – Technické kvalifikace. Požadujete reference obdobných zakázek chlazení ledových ploch (plocha z plastových roštů a žebrovaných hadic). Protože se tato technologie v ČR prakticky nepoužívá a jsou takto zhotovená snad jen 3 kluziště, svádí to k domněnce preference jednoho dodavatele a nerovného přístupu k veřejné zakázce. **Vzhledem k tomu, že technologie (vytrubkování) vlastní plochy je nejméně složitá věc při výstavbě a rekonstrukci a mnohem podstatnější je např. vlastní strojovna chlazení, nebo chladicí jednotka, prosím o informaci, jestli lze jako reference použít dodávku a montáž technologií chlazení zimních stadionů a kluzišť, byť mají plochu zhotovenou z jiných, nicméně obdobných technologií (PE potrubí, ocelové potrubí, EPDM potrubí).**

Obecně lze chlazení ledových ploch rozdělit dle

- Použitého chladiva – R410a / R717
- Systému chlazení – přímé a nepřímé chlazení plochy

Naše firma prováděla a provádí veškeré tyto systémy. Když zpracováváme projektovou dokumentaci, diskutujeme s investorem a nabízíme nejvhodnější řešení. Ve Vašem případě je již do soutěže navržené řešení, které je nepřímé chlazení plochy s primárním chladivem R410A a potrubním systémem žebrovaného ohebného potrubí uchyceného v plastových deskách, což respektujeme a požadovanou technologii bychom dodali.

Odpověď

Účelem tohoto požadavku je objektivním, transparentním a nediskriminačním způsobem zajistit, aby zadavatel vybral dodavatele veřejné zakázky z okruhu subjektů, jež poskytují záruky o své schopnosti veřejnou zakázku zrealizovat tak, jak je uvedeno v technické specifikaci. Jedná se o ověřenou technologii běžně dostupnou na trhu. Zadavatel ji požaduje proto, že se jedná o moderní technologii, která zajišťuje velmi kvalitní led a má nejnižší spotřebu elektrické energie. Proto zadavatel trvá na svém požadavku a to předložení referencí tak, jak je uvedeno v kvalifikační dokumentaci.

Zadavatel si k posouzení nabídek ustanovil hodnotící komisi, proto nemůžeme předjímat žádná rozhodnutí, které jsou v kompetenci komise.

V Ostravici dne 8.6.2017

Mgr.Miroslava Pilařová
pověřená výkonem zadavatelských činností